



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-2-13-4/24
Ldz. 5872

Włocławek, dnia 11.09.2024 r.
Egz. nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

DECYZJA NR 383/24

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 1 i 2; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) § 20 ust. 1 pkt 10; § 21 ust. 1 pkt 3; ust. 4, 5, 8 i 9; § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1 i 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego w dniu 09.09.2024 r. z wodociągu Kłotno (częstkowe sprawozdania z badań nr LM/W – 632 – W/178/24 i LM/W – 632 – W/179/24)

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kłotno,
ze względu na obecność bakterii grupy coli

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Kłotno do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku 1 części C tabeli 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu Kłotno o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody.
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzonych po zakończeniu działań naprawczych w punktach zgodności, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 1 i 2 i część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
5. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Z wody z wodociągu Kłotno korzysta ok. 2296 mieszkańców 12 miejscowości na terenie gminy Baruchowo: Baruchowo, Boża Wola, Grodno, Kłotno, Kurowo-Kolonia, Kurowo-Parcele, Nowa Zawada, Stawek, Świątkowice, Zakrzewo, Zakrzewo-Parcele, Zawada-Piaski.

UZASADNIENIE

W dniu 09.09.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody w punktach zlokalizowanych: w Szkole Podstawowej w Baruchowie 19 i na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłotno.

W próbce wody pobranej ze Szkoły Podstawowej w Baruchowie 19 stwierdzono obecność bakterii grupy w liczbie 9 jtk/100ml, przy obowiązującej wartości parametrycznej 0 jtk/100ml. W pobranej próbce wody nie stwierdzono obecności enterokoków kałowych i *Escherichia coli*. W próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Kłotnie nie stwierdzono obecności enterokoków kałowych, bakterii grupy coli i *Escherichia coli*.

Potwierdzają to cząstkowe sprawozdania z badań wody (nr LM/W – 632 – W/178/24 i LM/W – 632 – W/179/24) dotyczące próbek W/178/24 i W/179/24 z dnia 11.09.2024 r., sporządzone przez Sekcję Badań Mikrobiologicznych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

Jakość wody z wodociągu Kłotno nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1, część C, tabela 1, lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych opisanych w części A i części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że stwierdzona niezgodność jest nieistotna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem stwierdził, że woda z wodociągu Kłotno jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Komunikat wydany w dniu 11.09.2024 r. został przesłany pocztą elektroniczną Wójtowi Gminy Baruchowo oraz zarządzającemu wodociągiem tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z wody z wodociągu Kłotno. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń oraz kąpeli noworodków i niemowląt należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.)
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną na adres: zgak@baruchowo.pl – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo - ePUAP
3. aa – egz. nr 2

Do wiadomości:

4. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz elektronicznie na adres: sekretariat.wssc.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
5. Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek elektronicznie na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek elektronicznie na adres: wloclawek.piw@wp.pl
7. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku elektronicznie na adres: kryzys@powiat.wloclawski.pl
8. NHZ wm.- egz. nr 3
KS